
MLI

UNI/TS 11300 PARTE 3

RG66027141 02/23

DATI PER IL CALCOLO SECONDO UNI/TS 11300 parte 3

GALLETTI S.p.A. dichiara che i dati da utilizzare per il calcolo secondo la norma UNI/TS 11300 parte 3 dei rendimenti dei sistemi di climatizzazione estiva sono quelli indicati nelle tabelle seguenti.

I dati contenuti nel presente documento possono essere aggiornati dal costruttore in caso di aggiornamenti di gamma senza obbligo di preavviso. Nel caso in cui l'unità di vostro interesse non fosse compresa nel presente elenco vi preghiamo di contattare l'agente di zona.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Bentivoglio (BO), 15/02/23

MLI					
T aria interna BS/BU [°C]		35	30	25	20
T acqua in ingresso/in uscita [°C]		12/7	*/7	*/7	*/7
Modello	Potenza nominale [kW]	EER 100%	EER 75%	EER 50%	EER 25%
006M	7,00	3,00	4,46	6,13	6,78
008M	7,45	3,35	4,64	6,45	8,05
010M	8,20	3,25	4,40	6,81	8,98
012M	11,5	2,75	3,87	5,56	6,36
016	14,0	2,50	3,59	4,59	5,42
016M	14,0	2,50	3,59	4,59	5,42
018	17,0	3,05	4,13	5,59	5,55
022	21,0	2,95	3,95	5,37	6,19
026	26,0	2,70	3,79	5,19	6,84
030	29,5	2,55	3,62	5,06	6,75



via Romagnoli 12/a
40010 Bentivoglio (BO) - Italy
Ph. +39 051/8908111
- Fax +039 051/8908122

www.galletti.com