
MLP

UNI/TS 11300 PARTE 3

DATI PER IL CALCOLO SECONDO UNI/TS 11300 parte 3

GALLETTI S.p.A. dichiara che i dati da utilizzare per il calcolo secondo la norma UNI/TS 11300 parte 3 dei rendimenti dei sistemi di climatizzazione estiva sono quelli indicati nelle tabelle seguenti.

I dati contenuti nel presente documento possono essere aggiornati dal costruttore in caso di aggiornamenti di gamma senza obbligo di preavviso. Nel caso in cui l'unità di vostro interesse non fosse compresa nel presente elenco vi preghiamo di contattare l'agente di zona.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Bentivoglio (BO), 12/02/24

MLP					
T aria interna BS/BU [°C]		35	30	25	20
T acqua in ingresso/in uscita [°C]		12/7	*/7	*/7	*/7
Modello	Potenza nominale [kW]	EER 100%	EER 75%	EER 50%	EER 25%
MLP006HMAA	6,80	3,10	4,58	6,19	7,35
MLP008HMAA	7,50	3,45	4,89	6,68	9,13
MLP010HMAA	8,90	2,74	4,61	5,98	9,13
MLP012HMAA	11,56	2,99	4,61	6,16	7,34
MLP016HMAA	14,00	2,75	4,22	6,06	6,93
MLP012H0AA	11,56	2,99	4,61	6,16	7,34
MLP016H0AA	14,00	2,75	4,22	6,06	6,93
MLP026H0AA	26,00	3,1	3,79	4,02	3,82
MLP030H0AA	30,00	2,8	3,35	3,68	3,82



via Romagnoli 12/a
40010 Bentivoglio (BO) - Italy
Ph. +39 051/8908111
- Fax +039 051/8908122

www.galletti.com